

学校別 I S 値一覧表

小 中	学校名	建物区分	建築年	I S 値	耐震診断 年度	耐震補強 工 事 予 定 年度
小 学 校	久礼小学校	北舎	S 5 5	0.40～0.67	H18	H24
		南舎	S 5 4	0.35～1.04	H18	H24
		体育館	S 5 5	0.12～1.53	H18	H22
	上ノ加江小学校	校舎	S 4 3	0.28～1.10	H18	H22
中 学 校	上ノ加江中学校	校舎	S 5 1	0.24～1.91	H18	H22

国土交通省告示第184号（平成18年）において I s 値について、I s 値0.3未満は、大規模地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高いとされ、I s 値0.6以上は、倒壊または崩壊する危険が低いとされている。なお、昭和57年以降建築の建築物に関しては、新建築基準のため対象外。